

Протокол

Очередного выездного заседания Координационного Совета по охране труда Азнакаевского муниципального района

Дата проведения: 10.10.2019год.

Время проведения: с 9.00ч. – до 12.00ч.

Место проведения: совещание в конференц-зале Исполнительного комитета.

Цель: посещение - здание УО, ул. Ленина, 23, МБОУ «Азнакаевская Гимназия», ул. Ленина, 1.

Состав комиссии:

Председатель комиссии: Нагимов Н.М.

Члены комиссии:

Шамсутдинов А.Х.

Гатиятуллин Р.Г.

Ситдииков Н.В.

Дружков И.Г.

Хасанов Р.К.

Шаймарданов Т.М.

Мустакимов Х.С.

Гафиева Л.Р.

Багаутдинов К.Ф.

Поманарев Ю.Л.

Губайдуллин Н.А.

Секретарь:

Шайхвалиева Э.И.

Представители СМИ.

Заседание открыл Гатиятуллин Р.Г. Ознакомил с повесткой дня и запланированным выездом по организациям и предприятиям и с протоколом коллегии прошедшей в Министерстве труда. О своевременной выплате заработной платы, формальной занятости населения, охране труда.

Здание УНО, ул. Ленина, 23- руководитель Рахманов А.М.

1. Огнетушители установлены не в соответствии требованиям, запылены, находятся в непосредственной близости с батареей отопления, не прошли поверку.
2. План эвакуации подписан и утвержден предыдущим руководителем.
3. Распределительные щитки находятся в открытом доступе.
4. Стены и потолки входной группы обшиты пластиком.
5. Перечень инструкций и журнал проведения инструктажей отсутствует.
6. Отсутствует журнал проверок.
7. Подвальное помещение полностью захламлено картонными коробками, строительными и инвентарными отходами.
8. В рабочих кабинетах шкафы, столы, подоконники заставлены архивной бумагой и папками с документацией.

9. Оконные проемы зарешечены, ключей от решеток нет.

10. Запасные выходы здания не имеют информационных табличек о месте нахождения ключей.

11. В здании полное отсутствие пожарной и электрической безопасности.

Срок устранения выявленных нарушений – 22.11.2019г.

МБОУ «Азнакаевская Гимназия», ул. Ленина,1

Подвальное помещение:

1. Подвальное помещение используется под столярную мастерскую, где применяется электротехническое оборудование не имеющие сертификацию, инвентарную регистрацию и акты проверок на использование данного оборудования в учебных заведениях.
2. Оборудование используется без защитных кожухов.
3. Персонал допущен к работе без соответствующих разрешительных документов.
4. Узел учета не оборудован, требуемая документация отсутствует.
5. По всей территории подвального помещения складированы мебельные, инвентарные отходы.

Административное здание:

1. Пожарный (запасной) выход захламлен.
2. Распределительные щиты не соответствуют нормативу.
3. Пожарные щиты не соответствуют требуемым нормативам.
4. Отсутствуют инструкции по эксплуатации электрооборудования.
5. Отсутствуют инструкции по охране труда.
6. План эвакуации подписан и утвержден предыдущим руководителем.

Срок устранения выявленных нарушений – 22.11.2019г.

Председатель Координационного Совета,
Заместитель главы Азнакаевского
муниципального района



Н.М.Нагимов