

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)272-91-24, ф.273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ
ул.Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отдел надзорной деятельности по Азнакаевскому муниципальному району
ул. М.Джалиля, 54, г.Азнакаево, Республика Татарстан, 423330, (85592)7-19-19, факс 7-20-01

Предписание № 119/1/47
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

исполнительному комитету Асеевского сельского поселения Азнакаевского

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

муниципального района Республики Татарстан

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Республике Татарстан по пожарному надзору № 119 от «02» ноября 2015 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «17» ноября 2015 г. по 16 ч. 00 мин. «17» ноября 2015 г. проведена проверка

начальником отдела НД по Азнакаевскому муниципальному району

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ службы подполковником внутренней службы

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Шайхутдиновым Булатом Азатовичем, исполнительного комитета Асеевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

расположенного по адресу: РТ, Азнакаевский район, с. Асеево

совместно с Руководитель ИК Асеевского СП Шайхутдинов Рашат Ринатович

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ П/П	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На территории поселения звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре не охватывает 100% оповещение всего населения	(п.16 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390,);	10.11.2016	
2.	Не обозначены указателями направление движения к пожарным гидрантам, являющимся источником	(п.55 Правила противопожарного режима в Российской Федерации,	10.11.2016	

	противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390.);		
3.	отсутствуют подъезд с твердым покрытием к пожарному стояку в д.Митряево (СНиП 2.04.84*, п.8.16)	(СНиП 2.04.84*, п.8.16); (Федеральный закон Российской Федерации №123 от 22.07.2008 г., статья 62).	10.11.2016	
4.	не предусмотрен забор воды пожарной техникой из водонапорной башни в д.Митряево	(Федеральный закон Российской Федерации №123 от 22.07.2008 г., статья 62).	10.11.2016	
Сельский дом культуры с. Асеево				
5.	- не обработаны огнезащитным составом горючие элементы сценической коробки концертного зала	(«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», п.108);	10.11.2016	
6.	- стены на путях эвакуации, имеют отделку материалами с неизвестными показателями пожарной опасности	(Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ от 22.07.2008г. ч.1 ст.89, СНиП21-01-97* п. 6.25*)	10.11.2016	
7.	- руководитель организации не организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) с оформлением соответствующего акта проверки	(п.61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»)	10.11.2016	
8.	- руководитель организации не обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)	(п.63 постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»)	10.11.2016	
9.	- не обработаны огнезащитным составом деревянные конструкции чердака здания (п.21 Правил противопожарного режима в РФ	(утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390);	10.11.2016	
Сельский дом культуры д. Митряево				
10.	- не обработаны огнезащитным составом горючие элементы сценической коробки концертного	(«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», п.108);	10.11.2016	

	зала			
11.	- отсутствуют плафоны на светильниках	(«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», п.42).	10.11.2016	
12.	- стены на путях эвакуации, имеют отделку материалами с неизвестными показателями пожарной опасности	(Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ от. 22.07.2008г. ч.1 ст.89, СНиП21-01-97* п. 6.25*)	10.11.2016	
13.	- не доукомплектован первичными средствами пожаротушения	(«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», п.70)	10.11.2016	
14.	- отсутствует речевое оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре	(СП 3.13130.2009, таблица 2);	10.11.2016	
15.	- отсутствует световое табло «Выход» над дверью эвакуационного выхода	(СП 3.13130.2009, п.5.3);	10.11.2016	
16.	- не оборудован автоматической системой пожарной сигнализацией	(НПБ110-03 п.4)	10.11.2016	
17.	- допускается пользование электропроводов с повреждениями;	(Правила противопожарного режима №390 п.42)	10.11.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

начальник отделения надзорной деятельности

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по Азнакаевскому муниципальному району

по пожарному надзору)

Шайхутдинов Б.А.


«17» ноября 2015г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«__» ноября 2015г.

Глава Азнакаевского РМШ Шайхутдинов

(должность, фамилия, инициалы)

*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору